

Kund

Namn		Kundnummer
Kalmarhem AB		785
E-post till kund	Telefon	Mobil
thom.renstrom@kalmarhem.se		
Adress	Postnummer	Postort
Kämnärsgatan 3 B-C	39235	Kalmar

Information

Ni är välkomna att kontakta Kundcenter på Kalmar Energi om ni har fått några anmärkningar från servicen som ni vill få åtgärdade av oss. Tel. nr till kundcenter 0480 – 45 11 45.

Protokoll

Serviceprotokoll #1

Tid	Gjort av
2017-01-26 15:05	ton
Automatik	Värmeväxlare
Siemens RVD 135	SweTherm prefab vr2-27/80-27/80

FV fram	FV retur	Temp. VVC	Utetemp.	Radiator tillopp
89	42	55	3	49

- OK Servisventiler fjv.
Högfors/NAF 50
- OK Filter fjv.
- OK Mätutrustning
Kamstrup
- OK Värmeväxlare
vv-vvxl bör packas om i anslutningar
- OK Automatik värme
Siemens Acvatix SQS 35 motor
- OK Varmvattenstyrning
Siemens Acvatix SQS 35 motor
- OK Cirkulationspump
Wilo top E30/1-10
- OK VVC pump
Wilo z 25/4 3-p
- OK Filter radiatorkrets
- OK Tryck radiatorkrets
2,0
- OK Säkerhetsventil
25/2,5
- OK Avluftning
endast mot kärl
- OK Expansionskärl
150/1,5
- OK Ventiler och filter kallv.
filter saknas
- OK Fyllningsventil
ballofix g15

Kommentar