

## Kund

Namn		Kundnummer
<b>Kalmarhem AB</b>		<b>785</b>
E-post till kund	Telefon	Mobil
<b>thom.renstrom@kalmarhem.se</b>		
Adress	Postnummer	Postort
<b>Magistratsgatan 11</b>	<b>39235</b>	<b>Kalmar</b>

### Information

Ni är välkomna att kontakta Kundcenter på Kalmar Energi om ni har fått några anmärkningar från servicen som ni vill få åtgärdade av oss. Tel. nr till kundcenter 0480 – 45 11 45.

## Protokoll

### Serviceprotokoll #1

Tid	Gjort av
<b>2017-01-26 14:53</b>	<b>ton</b>
Automatik	Värmeväxlare
<b>Siemens RVD 135</b>	<b>SweTherm vr1-28/66-28/136</b>

FV fram	FV retur	Temp. VVC	Uttemp.	Radiator tillopp
<b>88</b>	<b>42</b>	<b>57</b>	<b>2</b>	<b>46</b>

- OK    Servisventiler fjv.  
**NAF 50**
- OK    Filter fjv.
- OK    Mätutrustning  
**Kamstrup**
- OK    Värmeväxlare
- OK    Automatik värme  
**Siemens Acvatix SQS 35 motor**
- OK    Varmvattenstyrning  
**Siemens Acvatix SQS 35 motor**
- OK    Cirkulationspump  
**Wilo top E40/1-10**
- OK    VVC pump  
**Wilo star z 20/7**
- OK    Filter radiatorkrets
- OK    Tryck radiatorkrets  
**2,0**
- OK    Säkerhetsventil  
**20/3,0**
- OK    Avluftning  
**saknas. Avgasare ansluten. Luftproblem i rad. krets?**
- OK    Expansionskärl  
**Duromatic 400**
- OK    Ventiler och filter kallv.  
**filter saknas**
- OK    Fyllningsventil  
**automatfyllning**

Kommentar